


Til campingvogneierne på Grindafjord Feriesenter

Sjekkliste for bl.a. egenkontroll av elektriske installasjoner i campingvogn med/uten fortelt

Viser til forskrifter for elektriske anlegg Jf §FEL 9

Punkt	Tekst	Sett kryss
1.	Strømkabel mellom campingvogn og plassens stikkontakt er hel, uten skjøtekontakter og av type H07RN-F eller tilsvarende med jordleder, tverrsnitt 2,5 mm ² . OBS! Ingen strømuttak før måler. Noen har uttak på inntaksstøpselet til vogna. Dette må byttes ut med et vanlig.	
2.	Alle stikkontakter og skjøteledninger skal være med jord.	
3.	Ved nedgravd kabel skal denne være beskyttet med rør.	
4.	Bevegelige ledninger skal være uten skader på isolasjonen.	
5.	Støpsel eller kontakter skal være uten brente merker eller skader.	
6.	Gjør deg kjent med merkingen av plassens jordfeilbrytere og sikringer (en feil på din vogn kan gi utkopling av andre).	
7.	Hvis det er skjøteledninger i fortelt og inne i campingvognen skal disse være av min. tverrsnitt 1,5 mm ² og kun brukes under tilsyn.	
8.	Faste el.installasjoner i forbindelse med område tilknyttet campingvogn (fortelt, uteplass og lignende) skal være utført av autorisert installatør. Dette arbeidet skal være dokumentert av installatør.	
9.	Det er 6 kg pulverapparat og røykvarsler i vogna. Har du ikke, kan det bestilles ved å notere det nederst.	
10.	Vognplassen og området rundt er ryddet.	
11.	Vogn vil bli vasket min. en gang pr. år. Treverk ved behov.	
12.	Ferdigstille eventuelle byggeprosjekt før ferien.	
13.	Hvis du har internett via kabelnettet så trenger vi din mac-adresse på modem. Dette finner du bak på modemet. Vi trenger de 12 tegnene som står etter RF & Eth MAC. Se bilde. RF & Eth MAC :	

Du som eier/bruker av campingvognen er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid.

Dette skjema er en del av vårt interne kontrollsystem og skal leveres **når alle punkter er ok** og leveres i resepsjonen eller sendes per post senest 15. mai 2011. Innlevert skjema premieres med et stort brannteppe verdi kr 250,-. Dersom det ikke blir innlevert så medfører det purring. Brannteppe hentes i hovedresepsjonens åpningstid i tiden etter 15. mai. Vi er behjelpelige med navn på installatørfirma.

Navn på eier (blokkbokstaver) : Mobil nr:

Jeg har lest og er kjent med spørsmålene/informasjonen som er ovenfor samt lest informasjonsheftet med bl.a. reglement for fastligere 2011.

Dato / Signatur: /